

ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕТИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ»

Почтовый адрес: 692998, Приморский край, Лазовский район, Преображение пгт, ул. Путищева, 4
р/сч 40702810400050001530, к/сч 30101810900000000705, БИК 040507705
в ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток, тел./факс 8(42377) 25-9-69,
ППН/КПП 2518117509/251801001
mail: Energyline@mail.ru



Планируемые мероприятия по подготовке сетей к отопительному сезону 2016-2017гг.

1. Замена ТМ-400 кВА ЗТП-7289 (Морская).
2. Расчистка трассы ВЛ-10 кВ Ф-5,7,9,11 (согласно листов обхода).
3. Нанесённые знаки и номера на опорах ВЛ-10, 04 кВ не в полном объёме.
4. Монтаж нового РЛНД-10 кВ на опоре № 110 питающего ЗТП-7301 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС "Преображение".
5. Демонтировать недействующую сложную деревянную опору возле опоры № 110 Вл-10 кВ Ф-11 ПС "Преображение".
6. Смонтировать РЛНД-10 кВ в районе ЦРП (ОАО "ПБТФ") ВЛ-10 кВ Ф-11.
7. Ремонт кровли ЗТП-7283.
8. Монтаж РЛНД-10 кВ для КТП-7300 на опоре № 107 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС "Преображение".
9. Заменить деревянные опоры № 1-7-1 – №1-7-5 ф-1 ВЛ-0,4 кВ СТП-7302 по пер. Осенний на ж/б опоры, смонтировать на ж/б опорах ВЛИ-0,4 кВ.
10. Заменить АС-50 на СИП -2 4x50 отпайку на ТТМ от опоры № 5-9 до опоры № 5-9-10 ВЛ-0,4 кВ ф-5 ЗТП-7288.
11. Заменить деревянную головную опору № 1-1 ВЛИ-0,4 кВ ф-1 ЗТП-7297 на ж/б опору.
12. Произвести реконструкцию ЗТП-7303.
13. Произвести перетяжку АС-50 ВЛ-0,4 кВ ф-3 ЗТП-7297 на г/к "Звёздный".
14. Изменить схему и разделить ф-1(Школа № 10) и ф-5 (Д/дом) ЗТП-7294.

Составил:

Технический директор

Ворожбит К. С.

Согласовал:

Мастер

Важов С. В.