

ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕТИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ»

Почтовый адрес: 692998, Приморский край, Лазовский район, Преображение пгт, ул. Путинцева, 4
р/сч 40702810400050001530, к/сч 30101810900000000705, БИК 040507705
в ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток, тел./факс 8(42377) 25-9-69,
ИНН/КПП 2518117509/251801001
mail: Energyline@mail.ru



Планируемые мероприятия по подготовке сетей к отопительному сезону 2017-18гг.

1. Ремонт дверей РУ-10; 0,4 кВ, ворот в яч. тр-ра № 1; 2 ЗТП-7288.
2. Ремонт дверей РУ-10; 0,4 кВ, ворот в яч. тр-ра № 1; 2, кровли, дренажа в РУ-0,4 кВ ЗТП-7289.
3. Ремонт дверей, ворот ЗТП-7290.
4. Монтаж второго ввода ЗТП-7283.
5. Монтаж второго ввода ЗТП-7297.
6. Заменить деревянную головную опору № 1-1 ВЛ-0,4 кВ ф-1 ЗТП-7297 на ж/б опору.
7. Замена изоляторов по ВЛ-10 кВ Ф-5,7,9,11 (согласно листов обхода).
8. Обновление знаков и нумерации на опорах ВЛ-04 кВ.
9. Монтаж РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и запустить тр-р № 2 ТМГ-250 кВ ЗТП-7294.
10. Монтаж РЛНД-10 кВ в районе ЦРП (ОАО «ПБТФ») ВЛ-10 кВ Ф-11.
11. Монтаж РЛНД-10 кВ для КТП-7300 на опоре № 107-1 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС «Преображение».
12. Заменить провод АС-50 на СИП-2 4х50 от опоры № 5-9 до опоры № 5-9-10 ВЛ-0,4 кВ ф-5 ЗТП-7288. (отпайка на ТТМ и пер. Лесной)

Составил:

Технический директор



Ворожбит К. С.

Согласовал:

Мастер



Важов С. В.