

ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕТИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ»

Почтовый адрес: 692998, Приморский край, Лазовский район, Преображение пгт, ул. Путинцева, 4
р/сч 40702810400050001530, к/сч 30101810900000000705, БИК 040507705
в ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток, тел./факс 8(42377) 25-9-69, ИНН/КПП 2518117509/251801001
mail: Energyline@mail.ru



Планируемые мероприятия по подготовке сетей к отопительному сезону 2019/2020 гг.

1. Расчистка трасс ВЛ-10 кВ Ф-5,7,9,11 (согласно листов обхода).
2. Замена изоляторов по ВЛ-10 кВ Ф-5,7,9,11 (согласно листов обхода).
3. Расчистка трасс ВЛ-0,4 кВ.
4. Обновление знаков и нумерации на опорах ВЛ-0,4 кВ.
5. Обходы, осмотры ТП в РУ-10/0,4 кВ, проверка ЗУ с выборочным вскрытием грунта.
6. Демонтаж сложной аварийной стоящей опоры № 67-10 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС "Преображение" (о/л "Юный рыбак").
7. Замена сложной аварийной стоящей опоры № 87, 88 Ф-7 ВЛ-10 кВ ПС "Преображение" (д/о "Маяк").
8. Монтаж РЛНД-10 кВ на опоре № 67-10 ввод КТП-7285 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС "Преображение" (о/л "Юный рыбак").
9. Монтаж РЛНД-10 кВ на опоре № 87 ввод КТП-7291 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС "Преображение" (ул. Садовая).
10. Ремонт муфты резервного КЛ-10 кВ на КТП-7300 (котельная 5/2 "БАМ").
11. Замена (ремонт) РЕ-19 трансформатора № 1 ТМ-630 кВА в РУ-0,4 кВ ЗТП-7301 (Полянничко).
12. Плановая профилактика электрооборудования ЗТП-7301 (Полянничко).
13. Плановая профилактика электрооборудования ЗТП-7295 (ул. Путинцева).
14. Плановая профилактика электрооборудования ЗТП-7289 (ул. Морская).
15. Замена вывода КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-7295 до опоры № 4-1 ВЛ-0,4 кВ ф-4 на СИП-4 4x70 (ул. Путинцева).
16. Замена ВЛ-0,23 кВ в пролёте опор № 2-10 – № 2-21 ВЛ-0,4кВ ф-2 ЗТП-7284 на СИП-4 4x50 (пер. Таёжный, Таёжный 2).
17. Разделить ВЛ-0,4кВ ф-1 ЗТП-7284 в пролёте опор № 1-11 – № 1-13 на два участка:
 - пролёт опор № 1-1 – № 1-11 запитать от РУ-0,4 кВ ЗТП-7284 (котельная № 5/5, ул. Таёжная №1, ул. Заречная № 32, 33, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, м/н "Чинар");
 - пролёт опор № 1-13 – № 1-23 со всеми отпайками запитать от РУ-0,4 кВ ЗТП-7283 (ул. Заречная № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30).
18. Разделить ВЛ-0,4 кВ ф-2 КТП-7281 в пролёте опор № 2-9 – № 2-10 на два участка:
 - пролёт опор № 2-1 – № 2-36 запитать от РУ-0,4 кВ КТП-7281 (ул. Советская № 74А, 77, 78Б, 81, 83, 83А, 84А, 84Б, 85, 86, 86А, 87, 87А, 87Б; ул. Тигровая);
 - смонтировать ВЛ-0,4 кВ СИП-4 4x50 от РУ-0,4 кВ КТП-7281, по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ф-2, до опоры № 3-10 с присвоением ВЛ-0,4 кВ номера ф-3 от опоры № 3-10 – № 3-36 (ул. Советская № 88-105).
19. Разделить ВЛ-0,4кВ ф-2 СТП-7302 в пролёте опор № 2-22 – № 2-23 на два участка:
 - пролёт опор № 2-1 – № 2-22 запитать от РУ-0,4 кВ СТП-7302 (ул. Советская № 43, 43А, 45, 47, 47А, 49, 51, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 73, 74; пер. Набережный № 4, 4Б, 4В);
 - пролёт опор № 2-23 – № 2-33 со всеми отпайками запитать от РУ-0,4 кВ СТП-7309п с присвоением ВЛ-0,4 кВ номера ф-2 (пер. Набережный № 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23, 25).

Составил:

Технический директор

Ворожбит К. С.

Согласовал:

Мастер

Важов С. В.